

附件1

2025年第一季度清远市（含各县、市、区）在建工程安全防护用品和建筑材料质量抽检结果

类别 \ 情况	抽检组数	其中				备注
		抽检合格组数	抽检合格率	抽检不合格组数	需要复检组数	
热轧带肋钢筋	76	73	96.05%	1	2	
粉煤灰	15	8	53.33%	0	7	
混凝土外加剂	10	7	70.00%	3	0	
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	7	7	100.00%	0	0	
矿渣粉	6	4	66.67%	2	0	
电线电缆 (JB/T 10491-2022)	6	6	100.00%	0	0	
蒸压加气混凝土砌块	5	5	100.00%	0	0	
饰面砖粘结强度	5	3	60.00%	0	2	
建筑排水用硬聚氯乙烯管件	5	5	100.00%	0	0	

安全网	5	5	100.00%	0	0	
普通混凝土用砂	4	4	100.00%	0	0	
通用硅酸盐水泥	3	3	100.00%	0	0	
普通混凝土用碎石或卵石	3	3	100.00%	0	0	
钢管脚手架扣件	3	2	66.67%	0	1	
电线电缆(JB/T8734.2-2016)	3	2	66.67%	1	0	
钢筋机械连接	2	2	100.00%	0	0	
电线电缆燃烧性能	2	2	100.00%	0	0	
低压流体输送用焊接钢管	2	2	100.00%	0	0	
冷热水用聚丙烯管材	1	1	100.00%	0	0	
合计	163	144	88.34%	7	12	

注：数据来源于建设工程检测监管服务平台。